

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №19 «Брусничка»**

665477, Иркутская область, Усольский муниципальный район, рп. Тайтурка, улица Пеньковского, 16
т. 8(39543)-94-2-70, ИНН 3840005031, КПП 385101001, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Брусничка", л/с 90312030037), казначейский счет
03234643256400003400, единый казначейский счет 4010281014537000026 Отделение Иркутск г. Иркутск,
БИК 042520001, ОГРН 1023802140207, Эл.адрес: shk75@yandex.ru

Исх. № 146 от «29» ноября 2023г.

Главному специалисту – эксперт
территориального отдела управления
Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе
Т.В. Рассказовой

**Ответ
на предписание Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора № 120 от 14.08.2023
«Об устранении выявленных нарушений обязательных требований»**

В ходе проведения профилактического визита «14» августа 2023 года в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Брусничка» выявлены нарушения.

По всем указанным в Предписании № 120 от 14.08.2023 нарушениям приняты необходимые меры, нарушения устранены:

№ п/п	Выявленное нарушение	Срок исполнения до	Принятые меры
1.	Не проводится производственный контроль за искусственной освещённостью, микроклиматом в групповых помещениях учреждения, протоколы лабораторных испытаний за уровнями искусственной освещенностью, параметрами микроклимата в групповых помещениях не представлены; песок в песочницах на игровых площадках МБДОУ «Детский сад № 19 «Брусничка» по микробиологическим и паразитологическим показателям в 2022 году не исследовался, что является нарушением требований п.2.8.1, 2.8.5., 2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	02.10.2023	Песок в песочницах на игровых площадках МБДОУ «Детский сад № 19 «Брусничка» по микробиологическим и паразитологическим показателям в 2022 году исследовался. В связи с утерей протокол не был представлен. На имя главного врача филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" Чернопрудовой Л.А. написано заявление на предоставление. Сделан дубликат протокола (копия прилагается). Лабораторные исследования за уровнями освещенности и параметрами микроклимата в группах проведены. Копии протоколов прилагаются. (Приложение 1)
2.	Внутренняя отделка ограждающих	02.10.2023	Внутренняя отделка

	поверхностей стен в групповых помещениях групп «Теремок» (старшая группа), «Капельки» (подготовительная группа), «Совята» (2 младшая группа) не позволяет проводить мытье и обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»		ограждающих поверхностей стен в групповых помещениях групп «Теремок» (старшая группа), «Капельки» (подготовительная группа), «Совята» (2 младшая группа) проведена с использованием моющей краски, что позволяет проводить мытье и обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Копия сертификата на краску прилагается. (Приложение 2)
3.	В туалетных помещениях всех групп МБДОУ «Детский сад № 19 «Брусничка» нет отдельных водопроводных кранов для технических целей, вода забирается посредством душевой сетки поддона для мытья детей, что является нарушением п.2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	01.12.2023	Водопроводные краны для технических целей установлены в туалетных помещениях всех групп. Фото прилагается. (Приложение 3)
	Не соблюдается разработанное и утвержденное меню, за 30.06.2023г. по 14 дню меню на завтрак «каша молочная кукурузная», заменена на «кашу манную»; на ужин «салат из свежих огурцов и помидор, нарезка из сельди соленой» заменены на «ежик домашний», расчеты пищевой ценности блюд и кулинарных изделий рационов при замене не проводятся что является нарушением требований п.8.1.4. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	02.10.2023	Заведен журнал расчета пищевой ценности блюд и кулинарных изделий рационов при замене. Копия прилагается. (Приложение 4)

Заведующий

Н.Н.Качко



Приложение 1
к ответу на предписание территориального отдела
Управления Роспотребнадзора № 120 от 14.08.2023
«Об устранении выявленных нарушений обязательных требований»

Результаты испытаний

№ п/п	Объект/место проверки	Планы испытаний	Результаты исследований = соответствие требованиям безопасности (коэффициент соответствия)	ИД № протокола исследования
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Объем исследования 10.08.2022 14:40 внутренней лаборатории номер 5474 - 3797 испытания проводили по адресу 665462, Иркутская область, г. Усть-Сыбирское, ул. Ленина, дом 73 дата начала испытаний 10.08.2022 14:50 дата выдачи результатов 13.08.2022 13:48				
1	Эпидемиологическая форма:	по фг	0,04±0,23	ИД 32.16.189.00
ФГО, лиц, ответственных за проведение испытаний И.П. Заславский санитарно-гигиенической лабораторией - Чебоксары К.С.				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Объем исследования 10.08.2022 13:00 внутренней лаборатории номер 5474 - 3806 испытания проводили по адресу 665462, Иркутская область, г. Усть-Сыбирское, ул. Ленина, дом 73 дата начала испытаний 10.08.2022 13:10 дата выдачи результатов 15.08.2022 13:25				
1	Целлюлоза (г/г)	акт	1	МПК 4.2.3605-21
2	Пыль, взвешенная	акт	1	МПК 4.2.3605-21
3	Патогенные бактерии в 1 г образца	акт	не обнаружено	МПК 4.2.3605-21
ФГО, лиц, ответственных за проведение испытаний Иркутский микробиологический лабораторный отдел - Чебоксары К.С.				
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Объем исследования 10.08.2022 14:40 внутренней лаборатории номер 5474 - 3687 испытания проводили по адресу 665462, Иркутская область, г. Усть-Сыбирское, ул. Ленина, дом 73 дата начала испытаний 10.08.2022 14:50 дата выдачи результатов 11.08.2022 15:32				
1	Грибы плесневые (взвешенный образец)	акт	не обнаружено	МПК 4.2.3601-11
2	Массы, имеющие вид плесени (взвешенный образец)	акт	не обнаружено	МПК 4.2.3601-11
ФГО, лиц, ответственных за проведение испытаний Иркутский микробиологический лабораторный лабораторный отдел - Чебоксары К.С.				

* Уточнить перечень показателей безопасности можно в любом из отделов
ФГО, ответственных за оформление протоколов: Чебоксары И.П. Заславский отдел
протоколы работ с записками с образцами и регистрацией проб

ДУБЛИКАТ
И.А. Мисюродина
(подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц
№ RA.RU.218001 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трактовская, 51
Телефон, факс (3952)23-13-71
Электронная почта: fba@zenoick.irkatd.ru
ОКПО 75077138 ОГУН 1053811065923
ИНН/КПП 3811067625/381101001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Шварцов И.В.

22.08.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ П.3.2328 дата выдачи 22 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): МБДОУ "Детский сад № 19 "Бруслинка"
Юридический адрес: Иркутская область, Усольский район, п. Тайтурская, ул. Пискаревского, 16
Финансовый адрес:

2. Наименование измерений: Параметры микроклимата

3. Место проведения измерений: МБДОУ "Детский сад № 19 "Бруслинка", Иркутская область, Усольский район, п. Тайтурская, ул. Пискаревского, 16

4. Дата и время измерений: 22.08.2023 с 11:05 до 11:45

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Гуляев Р. В. врач по общей гигиене,

Андриянова И. В. инженер-лаборант

При измерениях присутствовал Делегированный Курьер О.В

Ссылка на акти и метод отбора ОФЕ: акт измерений № 1369 от 22.08.2023

5. Договорные условия сделки:

Цель исследования, основание: Договорные отношения, договор № 773 от 13.06.2023

Методология:

температура воздуха 18°C; относительная влажность 55 %, в соответствии с ИД

Окончательная идентификация результатов, полученных от заказчика (заказчиков):

6. ИД на метод измерения: ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

7. Код измерений: 23.2328.3

8. ИД, устанавливающий требования к объекту:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Даталоггер GKG D100	18A074881	С-АИИ/24-10-2022/96424014 от 24.09.2022	23.10.2023	±2 мм
2	Прибор комбинированный Testo 425	01455270	С-ИД/16-01-2023/215255973 от 16.01.2023	15.01.2024	t ±0,5°C, сн ±0,85м/с
3	Прибор комбинированный Testo 625	02345856	С-ИД/05-04-2023/236664984	04.04.2024	мм ±2,3%; t ±0,5°C

Протокол № П.3.2328 составлен 22.08.2023

Исполнитель протокола не должен быть членом аккредитованной федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

стр. 1 из 2

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
			от 05.04.2023		

10. Место осуществления деятельности: 665462, Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул.Ленина, дом 73

Результаты измерений

№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, градус Цельсия	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
			измеренная		
Первая младшая группа "Совята"					
1	Игровая комната (в центре помещения)	0,1	27,2	44	менее 0,05
		0,4	27,2	44	менее 0,05
		1,7	27,2	44	менее 0,05
Вторая младшая группа "Ягодки"					
2	Игровая комната (в центре помещения)	0,1	25,3	48	менее 0,05
		0,4	25,3	48	менее 0,05
		1,7	25,3	48	менее 0,05
Первая младшая группа "Бусинки"					
3	Игровая комната (в центре помещения)	0,1	25,8	44	менее 0,05
		0,4	25,8	44	менее 0,05
		1,7	25,8	44	менее 0,05

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Андриянова И. В. Инженер-лаборант

конец протокола № П.3.2328 от 22 августа 2023 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц
№ RA.RU.2/1001 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Троицкая, 51
Телефон, факс (952)23-13-71
Электронная почта: irsk@rosnord.ru
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

22.08.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ П.3.2329 дата выдачи 22 августа 2023 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** МКДОУ "Детский сад № 19 "Брусничка"
Юридический адрес: Иркутская область, Усольский район, п. Тайтурса, ул. Певельковского, 16
Фактический адрес:

2. **Наименование измерений:** Искусственная освещенность

3. **Место проведения измерений:** МКДОУ "Детский сад № 19 "Брусничка", Иркутская область, Усольский район, п. Тайтурса, ул. Певельковского, 16

4. **Дата и время измерений:** 22.08.2023 с 11:05 до 11:45

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Гузев Р. В. врач по общей гигиене, Андриянова И. В. Инженер-лаборант

Для измерений присутствовал Делегированный Курьер О.В

Ссылка на план и метод отбора (Ф): акт измерений № 1369 от 22.08.2023

5. **Дополнительные сведения:**

Цель исследования, основание: Договорные отношения, договор № 773 от 13.06.2023

Условия проведения измерений:

температура воздуха +25,3 °С; относительная влажность 48 %;

Фоновая освещенность от естественного освещения не превышает 10% от измеренной освещенности.

Однократная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: -

6. **ИД на метод измерения:** ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

7. **Код измерений:** 33 2329 3

8. **ИД, устанавливающий требования и объект:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Дальномер ROK D100	1BA074861	С-АНН/24-10-2022/196429014 от 24.10.2022	23.10.2023	+2 мм

Протокол № П.3.2329 составлен 22.08.2023

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен. Все экземпляры хранятся в ИЛЦ

стр. 1 из 2

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
2	Мультиметр цифровой DT890B+	01.10.20	402-008372 от 08.12.2022	07.12.2023	+1,2%
3	Прибор комбинированный «eЛайт», исполнение 1, блок индикации тип БОИ-01	03512-22, 01540-22	С-ВБ/13-09-2022/185780816 от 13.09.2022	12.09.2024	освещенность +-8%, пульсация +-10%
4	Прибор комбинированный Testo 625	02345856	С-БП/05-04-2023/236664994 от 05.04.2023	04.04.2024	вл.+2,5%; Т+-0,5гр С

10. **Место осуществления деятельности:** 665462, Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул.Ленина,

Результаты измерений

№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Искусственная освещенность, лк
				измеренная
Первая младшая группа "Совята"				
1	Игровая комната (в центре помещения)	Г-0,0-на полу	LED	664
Вторая младшая группа "Ягодки"				
2	Игровая комната (в центре помещения)	Г-0,0-на полу	LED	670
Первая младшая группа "Бусинки"				
3	Игровая комната (в центре помещения)	Г-0,0-на полу	LED	468

Напряжение сети: до начала измерений 219 В; по окончании измерений 221 В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Андриянова И. В. Инженер-лаборант *ам*

конец протокола № П.3.2329 от 22 августа 2023 г.

Приложение 2
к ответу на предписание территориального отдела
Управления Роспотребнадзора № 120 от 14.08.2023
«Об устранении выявленных нарушений обязательных требований»



АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»	БИК	044525151
	Сч. №	30101810845250000151
Банк получателя		
ИНН 850101286102 ИП	Сч. №	40802810400000007085
ИП Обухов Алексей Григорьевич		
Получатель		

Счет № 5230063 от 22 Август 2023 г.

Поставщик: ИП Обухов А. Г. 665474 Иркутская область, Усольский район с.Хайта ул. Полевая д.3 кв. 2

Получатель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №19 «Брусничка»" адрес: 665477, Иркутская обл., Усольский район, п. Тайгурия ул. Пеньковского д. 16

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Краска «Средиземноморская» интерьерная моющаяся 9кг	6	шт	2850.00	17100.00
Итого:					17100.00
Без НДС:					17100.00
Всего к оплате:					17100.00

Всего наименований 1 на сумму семнадцать тысяч сто руб. 00 коп.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту приема денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель _____ Бухгалтер _____





Приложение 3
к ответу на предписание территориального отдела
Управления Роспотребнадзора № 120 от 14.08.2023
«Об устранении выявленных нарушений обязательных требований»



